



检测受理编号: JKK26080063

中科检测技术服务(广州)股份有限公司
CAS Testing Technical Services (GuangZhou) Co., Ltd.

报告日期: 2026/08/31

页码号: 1/3



201819000873

检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7673

客户: 佛山市东山瑞泽环保机器有限公司
地址: 佛山市南海区狮山镇小塘开发工业区3号

以下测试样品由申请人提供及确认:

样品名称:	油雾收集器
检测类别:	送检
样品数量:	1台
型号:	BE-10MS
生产日期或批号:	2026-06-18
商标:	百瑞泽Bairuz
生产单位:	佛山市东山瑞泽环保机器有限公司
到样日期:	2026/08/19
检测周期:	2026/08/19 - 2026/08/28
测试要求:	请参见下页
检测方法:	请参见下页
检测结果:	请参见下页
样品描述:	机器
备注:	/

编辑: 李 晓 碧

批准: [Signature]

审核: [Signature]

盖章: [Red Seal: 检验检测专用章]

地址: 广州市天河区兴科路368号

电话: 400-133-6008

邮箱: castbg@gic.ac.cn

网址: www.cas-test.com



检测结果:

表 1 检测结果汇总						
章条	检测项目		检测结果		限值	检测标准
6.4	风量	送风	661.3 m ³ /h	11.0 m ³ /min	≥标称值的 95%	GB/T 34012-2017

表 2 风量试验数据			
检测项目		检测结果	
风量	送风	661.3 m ³ /h	11.0 m ³ /min

检测说明:

1. 检测方法

GB/T 21087-2020《热回收新风机组》附录 A

2. 测试条件

- 1) 环境温度: (18~28) °C
- 2) 环境湿度: (30~70) % RH
- 3) 测试额定机外静压: 0 Pa

3. 试验设备

空气动力试验台、微压计 (ROSEMOUNT)

4. 机器运行状态

试验过程开机即可。

***** 报告结束 *****



检测受理编号: JKK26080063

中科检测技术服务(广州)股份有限公司
CAS Testing Technical Services (GuangZhou) Co., Ltd.

报告日期: 2026/08/31

页码号: 3/3

声明

1. 本报告由中科检测技术服务(广州)股份有限公司(以下简称本公司)出具。
2. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 本报告无编辑人、审核人、批准人签字无效。
4. 本报告涂改增删无效。
5. 未经本公司书面许可不得部分复制本报告(全部复制除外)。
6. 本报告仅对测试样品负责。
7. 对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五天内向本公司提出,逾期将自动视为承认本报告。
8. 委托方对其送检样品及信息的准确性、真实性和完整性负责,引起的纠纷由委托方承担。
9. 本公司对报告的相关信息保密,未经委托方同意,本公司不得就报告内容向第三方讨论或披露。基于法律、法规、判决、裁定(包括按照传票、法院或政府处理程序)的要求而需披露的除外。
10. 本报告得出的数据或结论是基于特定的时间、特定的方法以及特定的适用标准对测试样品特征、成分、性能或质量进行的描述,采用不同的方法和标准、在不同的环境条件下对样品进行测试有可能得出不同的结论。
11. 由于本公司的原因导致需要对报告内容进行更改的,本公司应当重新为委托方出具报告,并承担更改报告产生的费用,委托方向本公司交还原报告。由于委托方自身的原因导致需要对报告内容进行更改的,委托方应当向本公司提出修改申请。经本公司审核同意予以重新出具报告的,相关费用由委托方承担,委托方向本公司交还原报告。

